



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УРВАНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ  
361330, г. Нарткала, ул. Терешковой, 1, тел: 8(86635)4-43-24  
E-mail: ugnpkbr5@mail.ru, Телефон доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-99

**Предписание № 78/1/78**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №1" с.п. Старый Черек Урванского муниципального района КБР в лице директора Альборова Аслана Сулимановича**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 78 от «23» марта 2016 г. заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 апреля 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. «04» апреля 2016 г. по 10 ч. 00 мин. «04» апреля 2016 г., в период с 13 ч. 00 мин. «29» апреля 2016 г. по 14 ч. 30 мин. «29» апреля 2016 г. проведена плановая выездная проверка в отношении: Школьного корпуса №3 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" с.п. Старый Черек Урванского муниципального района КБР, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Ленина, 234.

**проверку проводил(а):**

Кягов Казбек Мухадинович - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,

**совместно с:** Директором МКОУ СОШ № 1 с.п. Старый Черек Альборовым Асланом Сулимановичем, заместителем директора по УВР в начальных классах МКОУ СОШ № 1 с.п. Старый Черек Теунов Вячеслав Ханунович.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 апреля 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре	п.7 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
2.	Проверить качество огнезащитной обработки (пропитки) дере-	п.21 Правил противопожарного режима	16.01.2017	



	вянных конструкций чердака здания с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	в РФ от 25.04.2012 г. №390		
3.	Обеспечить возможность свободного открывания дверей всех эвакуационных выходов изнутри без ключа	п.35 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
4.	Демонтировать либо выполнит распашными установленные на окна подвала и на окнах кабинета информатики глухие металлические решетки	пп. «а» п.36 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390, п.1 ст.80 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.01.2017	
5.	Обеспечить хранение на объекте исполнительной документации на установку автоматической пожарной сигнализации объекта	п.61 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
6.	Обеспечить огнетушители, установленные на объекте паспортами	п.475 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
7.	Обеспечить наличие плана графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту имеющейся автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	п.63 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
8.	Обеспечить наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	п.64 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
9.	Обеспечить соблюдение сроков освидетельствования и своевременной замены имеющихся огнетушителей	п.70 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
10.	Укомплектовать имеющийся пожарный щит первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарём в соответствии с приложениями 5 и 6 к ППР РФ	п.п.481, 482 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
11.	Освободить лестничную площадку на 1 и 2 этажах в правой части здания от загромождающих предметов	пп."ж", п.23 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	



12.	Обеспечить наличие в здании эвакуационного освещения, включаемого при прекращении электропитания рабочего освещения	п.43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
13.	Обеспечить имеющуюся систему пожарной сигнализации установкой дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п.7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.01.2017	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,



юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 апреля 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

  
(подпись)  
«29» апреля 2016 г.  
М.Л.П.\*



Кятов К.М. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району УВДПР ГУ МЧС России по КБР

**Предписание для исполнения получил:**

Альборов Аслан Сулиманович, директор МКОУ СОШ № 1 с.п. Старый Черек

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» апреля 2016 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)