



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УРВАНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
 361330, г. Нарткала, ул. Терешковой, 1, тел: 8(86635)4-43-24
 E-mail: ugpnkbr5@mail.ru, Телефон доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-99

Предписание № 77/1/77

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №1" с.п. Старый Черек Урванского муниципального района КБР в лице директора Альборова Аслана Сулимановича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 77 от «23» марта 2016 г. заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 апреля 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. «04» апреля 2016 г. по 10 ч. 00 мин. «04» апреля 2016 г., в период с 11 ч. 10 мин. «29» апреля 2016 г. по 12 ч. 40 мин. «29» апреля 2016 г. проведена плановая выездная проверка в отношении: Дошкольного блока №2 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" с.п. Старый Черек Урванского муниципального района КБР, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Ленина, 124.

проверку проводил(а):

Кягов Казбек Мухадинович - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,

совместно с: Директором МКОУ СОШ № 1 с.п. Старый Черек Альборовым Асланом Сулимановичем, заведующая хозяйством дошкольного блока №2 МКОУ СОШ № 1 с.п. Старый Черек Маировой Маритой Адальбиевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 апреля 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре	п.7 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
2.	Проверить качество огнезащитной обработки (пропитки) дере-	п.21 Правил противопожарного режима	16.01.2017	

	ванных конструкций чердака здания с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	в РФ от 25.04.2012 г. №390		
3.	Восстановить снятые в здании предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	пп. "д" п.23 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
4.	Обеспечить возможность свободного открывания дверей всех эвакуационных выходов изнутри без ключа	п.35 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
5.	Обеспечить хранение на объекте исполнительной документации на установку автоматической пожарной сигнализации объекта	п.61 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
6.	Обеспечить огнетушители, установленные на объекте паспортами	п.475 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
7.	Обеспечить наличие плана графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту имеющейся автоматической пожарной сигнализации и системы оповещении людей при пожаре	п.63 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
8.	Обеспечить наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещении людей при пожаре	п.64 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
9.	Установить по направлению движения к пожарному водоёму на территории указатели, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения	п.55 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
10.	Обеспечить соблюдение сроков освидетельствования и своевременной замены имеющихся огнетушителей	п.70 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
11.	Освободить двери запасных эвакуационных выходов из отдельных групп от загромождающих предметов	пп. "ж", п.23 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
12.	Обеспечить наличие в здании эвакуационного освещения, включаемого при прекращении электропитания рабочего освещения	п.43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390	16.01.2017	
13.	Привести имеющуюся автомати-	п.61 Правил проти-	16.01.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 апреля 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«29» апреля 2016 г.
М.Л.П.*



Кягов К.М. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Предписание для исполнения получил:

Альборов Аслан Сулиманович, директор МКОУ СОШ № 1 с.п. Старый Черек

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» апреля 2016 г.

_____ (подпись)